



**PAVUS, a.s.**  
Autorizovaná osoba AO 216, Notifikovaná osoba 1391  
Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek  
Rozhodnutí o autorizaci č. 46/2006 ze dne 22. listopadu 2006

# C E R T I F I K Á T V Ý R O B K U

č. 216/C5a/2013/0106

vydaný pro

výrobce:

**CIDEM Hranice, a.s., Skalní 1088, 753 01 Hranice I - Město, IČ 14617081**

místo výroby:

**Divize CETRIS, Nová ul. 223 753 01 Hranice**

stát původu výrobku:

**Česká republika**

V souladu s ustanovením § 5a odst. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 163/2002 Sb.“), Autorizovaná osoba AO 216 potvrzuje, že u stavebního výrobku:

## **Protipožární stěnové konstrukce opláštěné deskami CETRIS**

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby výrobků výrobcem a zjistila, že uvedený výrobek splňuje požadavky stanovené technickými předpisy, které souvisejí se základními požadavky uvedenými ve Stavebním technickém osvědčení č. S-216/C5a/2013/0106 ze dne 27. května 2013 (dále jen „STO“).

Autorizovaná osoba AO 216 zjistila, že systém řízení výroby výrobků výrobcem odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh, splňovaly požadavky stanovené ve shora uvedeném stavebním technickém osvědčení a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je Protokol o certifikaci č. P-216/C5a/2013/0106 ze dne 31. května 2013, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby a systém řízení výroby výrobků výrobcem, výrazně nezmění.

**Tento certifikát nahrazuje a ruší Certifikát č. 216/C5a/2010/0087 ze dne 31.05.2010, vydaný AO 216.**

Autorizovaná osoba AO 216 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby u výrobce podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Pokud Autorizovaná osoba AO 216 zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

V Praze dne 31. května 2013



**Ing. Jaroslav Dufek**  
ředitel PAVUS, a.s. – AO 216

Posuzované vlastnosti certifikovaného výrobku jsou uvedeny na druhé straně tohoto certifikátu.



Druhá strana certifikátu výrobku č. 216/C5a/2013/0106

Sledovaná / deklarovaná vlastnost	Určená (požadavková) / klasifikační norma	Požadovaná / deklarovaná úroveň	Zjištěno / klasifikace	Posouzení shody
Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1+A1	A1 – F	CETRIS desky A2-s1, d0 výrobky z minerálních vláken A1	Splňuje
Požární odolnost	ČSN EN 1364-1 ČSN EN 13501-2+A1	dle výsledků zkoušek	dle výsledků zkoušek <sup>1)</sup>	Splňuje
Index šíření plamene po povrchu	ČSN 73 0863	$i_s$	$i_s = 0,0 \text{ mm / min}$	Splňuje
Odolnost proti zatížení rázem měkkého a tvrdého břemene	ČSN 73 2035	dle výsledků zkoušek	nedošlo k porušení výplně ani k poškození jejího uchycení v rámu	Splňuje
Druh konstrukční části	ČSN 73 0810 (včetně změny Z1, Z2)	DP1 – DP3	Konstrukce s ocelovým roštem <sup>2)</sup> DP1 Konstrukce s dřevěným roštem DP2	Splňuje
Zdravotní nezávadnost	Vyhl. č. 307/2002 Sb. Vyhl. MZ č. 6/2003 Sb.	Mezní index hmotnostní aktivity ( $I=0,5$ ) Mezní hmotnostní aktivita ( $^{226}\text{Ra}=150\text{Bq/kg}$ ) zdravotně nezávadný výrobek	Index hmotnostní aktivity $I = 0,18 \pm 0,01$ Hmotnostní aktivita $^{226}\text{Ra} = 17 \pm 2 \text{ Bq/kg}$ zdravotně nezávadný výrobek	Splňuje
Pozn.: <sup>1)</sup> Výsledky zkoušek požární odolnosti jsou uvedeny v protokolu o certifikaci č. P-216/C5a/2013/0106 ze dne 31.05.2013 a také v příslušných klasifikačních protokolech a požárně klasifikačních osvědčeních. <sup>2)</sup> Konstrukce druhu DP1 při splnění požadavků uvedených v ČSN 73 0810, čl. 3.2.3. Při nesplnění těchto požadavků je konstrukce zaříděna jako konstrukce druhu DP2.				

Platnost STO č. S-216/C5a/2013/0106 je do 31. května 2016.

Ing. Jaroslav Dufek  
ředitel PAVUS, a.s. – AO 216

